



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6102BR0516

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Aalberts hfc SX GmbH Isnyer Straße 28, D-88260 Argenbühl
Vertreiber <i>distributor</i>	Aalberts hfc SX GmbH Isnyer Straße 28, D-88260 Argenbühl
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn in Durchgangs- oder Eckform mit Flügelgriff; mit redziertem Durchgang
Modell <i>model</i>	KFE-Kugelhahn "Simplex"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2-0058/23 T01 vom 28.09.2023 (TZW) Ergänzungsprüfung: 2-0165/22 T01 vom 13.02.2024 (TZW) Ergänzungsprüfung: 120003419-17-2 vom 08.08.2017 (MPM) Ergänzungsprüfung: vom 28.01.2019 (MPM) Ergänzungsprüfung: vom 19.03.2018 (MPM) Baumusterprüfung: 120002433 vom 24.11.2006 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA BWGL-Metalle (10.06.2024) UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	24.11.2029 / 24-0901-WNV

70028-04-A-DE

13.12.2024 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i. A. W. 7



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
F10639; 41010004	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
F10669; 41010576	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
F10639; 41010004	Ausführung in Durchgangsform
F10669; 41010576	Ausführung in Eckform

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
Anschlussart: Außengewinde 1/2" nach ISO 228

DVGW