

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| a) Lieferant supplier's name | | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | | | | | |
| b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code) | | ERR 16/1 (0080.0273) | | | | | |
| c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption | | SEC | kalt / cold -27 | mittel / average -11 | | warm / warm -2 | kWh / (m ² ·a) |
| d) Typ typology | | | RVU | x | BVU | – | |
| | | | NRVU | – | UVU | x | |
| e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed | | | single speed | – | multi-speed | – | installed – |
| | | | 2-speed | – | VSD | – | intended to be instal. – |
| f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system | | | rekuperativ / recuperative | – | regenerativ / regenerative | – | keines / none x |
| g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery | | η_t | – | | | | % |
| h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate | | | 195 | | | | m ³ /h |
| i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive | | | 27,4 | | | | W |
| j) Schalleistungspegel sound power level | | $L_{WA..}$ | 47 | | | | dB[A] |
| k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate | | | 0,0381 | | | | m ³ /s |
| l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference | | | 137 | | | | Pa |
| m) Spezifische Eingangsleistung specific power input | | SPI | 0,197 | | | | W/(m ² /h) |
| n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology | | | CTRL | MISC | X-Value | | |
| | | | 1 | 1,1 | 1 | | – |
| o) Innere Höchstluftrate / Äußere Höchstluftrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate | | | innere / internal | | äußere / external | 11,6 | % |
| p) Mischrate mixing rate | | | – | | | | % |
| q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning | | | – | | | | |
| r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles | | | – | | | | |
| s) Internetadresse internet address | | | www.maico-ventilatoren.com | | | | |
| t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa | | | – | | | | % |
| u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness | | | – | | | | m ³ /h |